

ПМ 74230041000008722561



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Межрегиональное управление № 71 ФМБА России

Предписание

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)**

«14» декабря 2023 г.

При проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 58 «Жемчужинка» (МБДОУ ЦРР ДС № 58), в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», и с целью устранения выявленных нарушений,

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

предлагаю:

1. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МБДОУ ЦРР ДС № 58 в холле 2 этажа 5 блока устранить дефекты покрытия, следы протекания и признаки поражения грибком стен и потолка.
2. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МБДОУ ЦРР ДС № 58 в спальнях групп № 21, № 24, № 25, № 26 в одном помещении не использовать разные типы ламп.

3. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МБДОУ ЦРР ДС № 58 помещения постоянного пребывания детей оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха.

Направить информацию по выполнению пунктов предписания в адрес Межрегионального управления № 71 ФМБА России в срок до 16.12.2024 года.

Ответственность за выполнение мероприятий по выполнению предписания возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 58 «Жемчужинка» в лице заведующего Лифаненковой Ирины Васильевны.

должность, лица, на которое возлагается ответственность

фамилия, имя, отчество

заведующий Лифаненкова
подпись 15.12.2023

Главный специалист – эксперт

отдела эпидемиологического надзора

Межрегионального управления № 71 ФМБА России / Малышкина О.Б.

Специалист - эксперт отдела санитарного надзора

Межрегионального управления № 71 ФМБА России / Глухова С.А.